

お知らせ

平成29年12月21日
東北電力株式会社

東新潟火力発電所 港1号機の運転再開について

当社東新潟火力発電所 港1号機（所在地：新潟県北蒲原郡聖籠町、定格出力：35万kW）は、平成29年11月25日、出力6万kWで運転中のところ、ボイラー補給水量に増加傾向が認められたことから、ボイラー内部からの給水漏えいの疑いがあると判断し、同日18時50分に運転を停止いたしました。その後の点検で、ボイラー内部の管からの給水漏えいを確認し、詳細点検と修理を行ってまいりました。

（平成29年11月27日お知らせ済み）

漏えい個所の詳細点検を行った結果、ボイラー内部の管1本に溶接部の損傷が認められたことから、当該管の修理等を行い、本日14時50分に営業運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、発電所の安定運転に万全を期してまいります。

【東新潟火力発電所の概要】

	出力（kW）	燃料	運転開始年月
1号機	600,000	LNG・天然ガス・重原油	昭和52年4月
2号機	600,000	LNG・天然ガス・重原油	昭和58年6月
3号系列	1,210,000	LNG	昭和60年10月
4号系列	1,700,000	LNG	平成18年12月
5号機	339,000	LNG	平成24年6月
港1号機	350,000	LNG・重油	昭和47年11月
港2号機	350,000	LNG・重油	昭和50年11月

以上

（別紙）東新潟火力発電所 港1号機 概略図