

## 5 月分の電力需給実績について

### 1. 電力需要について（表 - 1 参照）

5 月分の販売電力量は、56 億 7,000 万 kWh、対前年比 98.9 % の実績となりました。前年に比べ検針期間が長かったものの、一部での生産減少や契約電力の減少などから、前年実績を下回りました。

用途別の実績については、以下のとおりです。

#### 電灯

電灯は、前年に比べ検針期間が長かったことなどから、対前年比 103.9 % と前年実績を上回りました。

#### 電力

電力は、一部での生産減少や契約電力の減少などから、対前年比 96.7 % と前年実績を下回りました。

（表 - 1 ）

（単位：百万 kWh、%）

区分	当月 実績 (A)	前年 実績 (B)	前年比 (A/B)
電 灯	1,788	1,721	103.9
電 力	3,883	4,014	96.7
販売電力量計	5,670	5,735	98.9

個々の数値の合計と合計欄の数値は、四捨五入の関係で一致しない場合があります。

## 2. 供給力について（表-2参照）

5月の発受電電力量の合計は、60億6,000万kWh、対前年比99.1%の実績となり、3カ月連続で前年実績を下回りました。

### （自社水力）

出水率68.9%の渇水となり、前年出水率を38.4%下回ったことなどから、発電量は前年を3億2,300万kWh下回る7億1,200万kWhとなりました。

### （自社火力）

運転状況の違いなどから、発電量は前年を8億3,600万kWh上回る43億3,900万kWhとなりました。

### （自社原子力）

定期検査により、女川原子力発電所の全号機と東通原子力発電所1号機が運転を停止していることから、発電量はありませんでした。

### （自社新エネルギー等）

発電量は7,900万kWhとなり前年並みの実績となりました。

### （他社受電）

他社火力の運転状況の違いなどから、他社受電合計では、前年を2億4,500万kWh下回る16億3,900万kWhとなりました。

(表 - 2 )

(単位：百万 kWh、% )

区分		当月 実績 (A)	前年 実績 (B)	前年差 (A-B)	前年比 (A/B)
自社	水力	自流式	646	970	-324
		貯・揚水式	66	65	1
		計	712	1,035	-323
	火力		4,339	3,503	836
	原子力		0	0	0
	新エネルギー等		79	79	0
合計		5,130	4,617	513	111.1
他社受電		1,639	1,884	-245	87.0
融通		-702	-368	-334	190.7
揚水用動力		-7	-19	12	38.6
発受電合計		6,060	6,114	-54	99.1
出水率		68.9	107.3	-38.4	-

新電力に対するインバランスなど未確定値を含みます。

以上