

## 3月分の電力需給実績について

### 1. 電力需要について（表 - 1 参照）

3月分の販売電力量の合計は、64億3,200万kWh、対前年比94.4%となり、前年に比べ検針期間が短かったことや契約電力の減少などから、前年実績を下回りました。用途別の実績については、以下のとおりです。

#### 電灯

電灯は、前年に比べ検針期間が短かったことなどから、対前年比94.9%と前年実績を下回りました。

#### 電力

電力は、契約電力の減少などから、対前年比94.2%と前年実績を下回りました。

### （表 - 1：販売電力量）

（単位：百万kWh、%）

区 分	当 月 実 績 ( A )	前 年 実 績 ( B )	前 年 比 ( A / B )
電 灯	2,391	2,519	94.9
電 力	4,041	4,292	94.2
合 計	6,432	6,811	94.4

個々の数値の合計と合計欄の数値は、四捨五入の関係で一致しない場合があります。

## 2. 供給力について（表 - 2 参照）

3月の発受電電力量の合計は、67億1,300万kWh、対前年比91.5%の実績となり、前年実績を下回りました。

### （自社水力）

出水率120.8%の豊水となったことから、発電量は前年を2億9,800万kWh上回る8億9,100万kWhとなりました。

### （自社火力）

運転状況の違いなどから、発電量は前年を4億9,200万kWh下回る48億8,500万kWhとなりました。

### （自社原子力）

定期検査により、女川原子力発電所の全号機と東通原子力発電所1号機が運転を停止していることから、発電量はありませんでした。

### （自社新エネルギー等）

地熱発電所の運転状況の違いなどから、発電量は前年を300万kWh下回る7,800万kWhとなりました。

### （他社受電）

他社発電所の運転状況の違いなどから、他社受電合計では、前年を1億6,100万kWh下回る14億8,100万kWhとなりました。

(表 - 2 : 発受電電力量)

(単位：百万kWh、%)

区 分		当 月 実 績 (A)	前 年 実 績 (B)	前 年 差 (A-B)	前 年 比 (A/B)	
自 社	水 力	自 流 式	827	550	277	150.2
		貯・揚水式	64	43	21	150.9
		計	891	593	298	150.3
	火 力		4,885	5,377	-492	90.9
	原 子 力		0	0	0	-
	新エネルギー 等		78	81	-3	96.0
	合 計		5,854	6,051	-197	96.8
他 社 受 電		1,481	1,642	-161	90.2	
融 通		-613	-354	-259	173.3	
揚水用動力		-9	-5	-4	194.1	
発受電合計		6,713	7,334	-621	91.5	
出 水 率		120.8	79.3	41.5	-	

新電力に対するインバランスなど未確定値を含みます。

以 上