スプレー缶ノズル（主蒸気ドレンライン弁）

シールテープを巻いた金属製ピン
（原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン（A）蒸気管ドレントラップ）



Oリング（タービン制御系高圧油冷却器（B））





金属板（トタン）（低圧第4給水加熱器（B）高水位調節弁）

針金片等（圧力抑制室）

テープの芯（復水ろ過装置（B））



金属片
（低圧第1給水加熱器ドレン冷却器（A））



金属片，溶接棒，木片等（復水器）

女川原子力発電所3号機　第2回定期検査中に回収された異物の状況