

女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 1

(平成16年9月分)

号 機	1号機	定 期 検 査	第16回定期検査
件 名	気水分離器仮置き用の脚の曲がりについて		
月 日	平成16年9月13日(月)	発 生	発 見 確 認

場 所	原子炉建屋	設 備	気水分離器	設備区分	安全上重要な系統
-----	-------	-----	-------	------	----------

設備概要	気水分離器は、炉心より発生した蒸気（湿分を多く含んだ蒸気）を蒸気と水に分離する装置です。仮置き用の脚は、定期検査時に気水分離器を原子炉内から取外して気水分離器貯蔵プールに仮置きするためのステンレス製の4本の棒です。				
------	---	--	--	--	--

所 見	・昨年8月東京電力福島第一原子力発電所4号機および当社女川2号機において、気水分離器仮置き用の脚が内側に曲がっていることが確認されたことに鑑み、1号機についても気水分離器の仮置き用の脚を点検したところ、4本の仮置き用の脚全てが内側に曲がっていることを確認しました。（最大で約24mm） ・当該脚部の曲がりによる気水分離器の健全性に問題はありませんが、念のため補修を検討しております。				
-----	--	--	--	--	--

