





図－２ 高圧第２給水加熱器ベントオリフィス取替え前後の形状比較

高圧第２給水加熱器（Ａ）	
取替え前	取替え後
 45° テーパ (現状設置型)	 45° エッジ (建設時設置型)
高圧第２給水加熱器（Ｂ）	
取替え前	取替え後（変更なし）
 45° テーパ (現状設置型)	 45° テーパ (現状設置型)