

給水系配管の経年化影響評価

経年化影響評価箇所 (FDW-002-4)

減肉傾向のある範囲が全周にわたり必要最小肉厚となったものと仮定して評価を行い、耐震安全性が確保されることを確認した。

地震動	発生応力 (N/mm ²)	許容応力 (N/mm ²)	判定
想定宮城県沖地震 A	1 8 8	2 7 5	○
想定宮城県沖地震 B	1 7 8	2 7 5	○
安全確認地震動	2 5 0	3 6 7	○