

ダ ム 設 備 諸 元

ダム・発電所名	外山ダム・米内発電所	八久和ダム・八久和発電所	上郷ダム・上郷発電所	水ヶ瀬ダム・水ヶ瀬発電所
ダ ム 所 在 地	岩手県盛岡市	山形県鶴岡市	山形県西村山郡朝日町	山形県西村山郡西川町
運転開始年月日	昭和 17 年 12 月 3 日	昭和 33 年 3 月 30 日	昭和 37 年 2 月 23 日	平成 2 年 6 月 1 日
ダ ム 諸 元	型 式：重力式コンクリートダム 堤 高：33.000m 堤頂長：121.000m	型 式：重力式コンクリートダム 堤 高：97.500m 堤頂長：269.000m	型 式：重力式コンクリートダム 堤 高：23.500m 堤頂長：166.000m	型 式：重力式コンクリートダム 堤 高：34.000m 堤頂長：372.000m
発 電 諸 元 (最大時)	出 力：4,300 k W 使用水量：3.5m ³ / s 有効落差：148.70m	出 力：60,300 k W 使用水量：27.2m ³ / s 有効落差：258.90m	出 力：15,400 k W 使用水量：100.0m ³ / s 有効落差：18.10m	出 力：5,000 k W 使用水量：30.0m ³ / s 有効落差：21.30m

外山ダム	八久和ダム	上郷ダム	水ヶ瀬ダム
			