

(別添)

河川法に基づく許可内容と設備実態の相違内容一覧表

	添付写真	青森支店	岩手支店	秋田支店	宮城支店	山形支店	福島支店				新潟支店	計
		(東北地整)	(東北地整)	(東北地整)	(東北地整)	(東北地整)	(東北地整)	(関東地整)	(北陸地整)	計	(北陸地整)	
えん堤本体の形状変更	1	1 (1)	2 (1)					1 (1)	4 (3)	5 (4)	3 (2)	11 (8)
ダムゲート巻上機上屋、ダム点検橋の設置	2								7 (7)	7 (7)		7 (7)
えん堤排砂ゲート巻上機上屋の設置	3			7 (5)	2 (1)	2 (1)			1 (1)	1 (1)	4 (3)	16 (11)
護岸ならびにえん堤下流の護床工等設置・改修, 河道内設備の設置・改修	4	1 (1)	3 (1)	6 (5)	7 (4)	5 (4)	2 (1)	3 (1)	18 (6)	23 (8)	11 (10)	56 (33)
ポンツーン等、流水部の工作物設置・改修	5	1 (1)		2 (2)		4 (2)			5 (2)	5 (2)	7 (4)	19 (11)
つり橋、サイフォン管等の設置・改修	6			2 (2)		3 (3)	3 (2)		1 (1)	4 (3)		9 (8)
ゲート・巻上機等の取替	7				3 (2)		18 (10)	3 (2)	14 (6)	35 (18)	9 (6)	47 (26)
管理建物や発電所建物等の新築、増・改築、その他	8				30 (16)				3 (2)	3 (2)	4 (4)	37 (22)
ダムや放水路への水位計測設備等の設置・取替	9	1 (1)	9 (7)	9 (6)	12 (10)	12 (11)	18 (11)	2 (2)	19 (18)	39 (31)	27 (20)	109 (86)
放流警報装置、監視装置等の設置・取替	10				9 (7)	5 (3)	1 (1)		3 (3)	4 (4)	3 (3)	21 (17)
その他	-		2 (2)	5 (3)	16 (10)	5 (4)	1 (1)	1 (1)		2 (2)		30 (21)
計		4 (2)	16 (8)	31 (12)	79 (18)	36 (15)	43 (11)	10 (2)	75 (20)	128 (33)	68 (22)	362 (110)

()は発電所数

電気事業法に基づく届出不備の内容一覧表

	添付写真	青森支店	岩手支店	秋田支店	宮城支店	山形支店	福島支店				新潟支店	計
		(東北地整)	(東北地整)	(東北地整)	(東北地整)	(東北地整)	(東北地整)	(関東地整)	(北陸地整)	計	(北陸地整)	
えん堤本体の形状変更	1	1 (1)	1 (1)	1 (1)				2 (1)	3 (2)	5 (3)		8 (6)
非常用予備発電装置の設置・取替	11						1 (1)			1 (1)	1 (1)	2 (2)
計		1 (1)	1 (1)	1 (1)			1 (1)	2 (1)	3 (2)	6 (4)	1 (1)	10 (8)

()は発電所数

代表設備写真



写真1 えん堤本体の形状変更



写真2 ダムゲート巻上機上屋の設置



写真3 えん堤排砂ゲート巻上機上屋の設置



写真4 護岸の根固め工




写真5 ポンツーン(ゴミ除け浮函)の設置



写真6 吊橋の設置・改修

代表設備写真



写真7 ゲート巻上機の取替



写真8 管理建物の新築



写真9 水位計測設備の設置



写真10 ダム・調整池監視装置の設置



写真11 予備発電設備の取替