


施栓箇所  
 (A - 1) 5本, (A - 2) 5本  
 (B - 1) 5本, (B - 2) 5本

拡大

細管端部



漏れ込み検査状況

< 漏れ込み検査の概要 >  
 泡まつ剤(ひげ剃り用の泡のようなもの)を細管端部に塗布する。  
 復水器内部はほぼ真空であるため、漏れ込みのある細管があれば泡まつ剤が吸い込まれ、漏れ込みがあった細管を特定できる。

A - A 矢視図 復水器管束図

# 復水器点検・補修概要